

**SO 02 – VODOVOD
PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU, PE100RC-D110-SDR17
DÉLKA: 352,75m**

**SO 02 – VODOVOD
PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU, PE100RC-D110-SDR17
DÉLKA: 352,75m**

**SO 01 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
PVC KG-DN 250, SN8, DL. 50,00m**

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:
 — HRANICE PARCEL
 — HRANICE BUDOV

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ TI:
 — KANALIZAČNÍ ŘÁD – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU, PVC KG DN 250, SN8, DL. 50,00m.
 PREFABRIKOVANÉ SKLOČITÝ DN 1000, POKRYTÍ: BÉŽKA D 400 BEZ ČERNÉHO
 SOUČÁSTI JSOU OBOJČÍKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PVC KG DN 150, SN8.
 CELKOVÁ DÉLKA OBOJČÍK: 15,00m – UKONČENÝ ZATVAKOU HŘÍZLA.
 POTRUBÍ VČETNĚ OBOJČÍK PRO DP JE ULOŽENO V SILNICI II/42117.


— VODOVOD – VODOVODNÍ ŘÁD
 PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU, PE100RC-D110-SDR17, DL. 352,75m.
 NA NAVRŽENÉM ŘÁDU JSOU UMÍSTĚNÝ NOVE HODRANTY DN 80:
 PODZEMNĚ: HK1, HV1, HK2, HK3, HK4.
 ČÁSTIČNĚ JE ŘÁD OSÁZEN V NAZEMNÍ ČÁSTI NA POTRUBÍ IZOLOVANÉM
 PE100RC-D110-SDR17. HOJE JE AUTOMATICKÝ VZDUŠNÍK HV2
 TOTO POTRUBÍ JE ULOŽENO V OCELOVÉ OCHRÁNĚCÍ VYPLNĚNÉ IZOLAČNÍ
 PĚNOU VČETNĚ IZOLAČE IZOLAČNÍ PĚNOU AUT. VZDUŠNÍKU HV2.
 TOTO POTRUBÍ JE ULOŽENO NA FAZĚ KONZOLÁCH NAKOVETÝCH NA ČELO
 PROPUSTKU, KTERÝ JE UMÍSTĚNÝ POD MK NA ULICI V POVIDOL.
 IZOLOVANÉ POTRUBÍ JE TAKÉ UMÍSTĚNO NAD POTRUBÍM PROPUSTKU
 BETON DN 600 NA TĚŽE KOMUNIKACE.
 OSTATNÍ POTRUBÍ JE ULOŽENO V KOMUNIKACI SILNICE MÍSTNÍ A SILNICE
 Č. II/42117.

ČLENĚNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
 SO 01 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 SO 02 – VODOVOD

AKCE: Prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu na ul. Sklepní
UMÍSTĚNÍ STAVBY: Obec Dolní Věstonice
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Dolní Věstonice (630331)
 — SO 01 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 — SO 02 – VODOVOD

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TI:
 — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 — KANALIZACE BĚŽOVÁ
 — VODOVODNÍ ŘÁD – VK
 — VODOVODNÍ ŘÁD – PMD
 — PLYNOVODNÍ ŘÁD – STL
 — PROZEMNÍ VEDENÍ NN
 — NAZEMNÍ VEDENÍ NN
 — CETNÍ
 — ŘEZY VY
 — NAZEMNÍ VEDENÍ VN

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:
 — HRANICE PARCEL
 — STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
 — STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
 — STÁVAJÍCÍ TERÉN
 — OPLOČENÍ – STÁVAJÍCÍ



Zodpovědný pracovník	Vypracoval	<i>Bewit</i>		AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kvapily 27, 690 06 Břeclav IČ: 62010661, DIČ: CZ62010661 tel.: 519 333 880, e-mail: aqua@ac.cz
Ing. MILAN BARTOŠIČ	Ing. MICHAL BARTOŠIČ			
Investor	Obec Dolní Věstonice, č.p. 67, 691 29 Dolní Věstonice		Formát	A1
AKCE:	Dolní Věstonice – prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu na ul. Sklepní		Datum	11/2021
			Arch. číslo	16/2021
			Stupeň PD	PD SP
			Mřítko	Číslo přílohy
			1:500	C.4.
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES				